offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

KĚDJEISOLATOR AV KOMPOSIT FÖR FAS-FAS ISOLATION

Enligt SS-EN 61466, SS-EN 61109 och SS-EN 62217

Isolant med stav av glasfiberarmerad epoxi samt yttre isolering och skärmar av silikongummi. Armaturer SB (kläpphuskoppling i övre och kläppkoppling i nedre ände), enligt SS-EN 61466-1, av varmförzinkat stål och monterad till isolanten genom kontaktpressning. Isolatorerna förekommer både med regelbundna avstånd mellan skärmarna och som intermittenta avstånd beroende på krav på krypsträcka, se figurer.

Passande ljusbågshorn, se avsnitt Isolatortillbehör.

LB nummer	Kopplings-standard	L mm	D mm	Antal skärmar st	Märk-spänning kV	Kryp-sträcka mm	Specificerad mekanisk last SML kN	Vikt kg
För skruvningskedja med ljusbågshorn, 40 kA								
1792623	16A	1620	115	14+13	145	3235	120	4,7
1792624	16A	1650	143	20+19	145	5075	120	7,4
1792625	16A	1890	143	27+26	145	6600	120	8,5
1792723	20	1610	115	14+13	145	3190	160	5,4
1792724	20	1613	143	20+20	145	5120	160	7,4
1792725	20	1885	143	26+25	145	6440	160	8,5
1792823	20	1626	151	13+13	145	3820	210	8,1
1792824	20	1626	151	20+20	145	5130	210	9,4
1792825	20	1898	151	26+25	145	6445	210	10,8
1792633	16A	1910	115	16+16	170	3845	120	5,1
1792634	16A	1918	143	23+23	170	6040	120	7,4
1792635	16A	2130	143	31+30	170	7675	120	8,7
1792733	20	1935	115	16+15	170	3760	160	5,9
1792734	20	1945	143	24+23	170	6120	160	8,3
1792735	20	2185	143	31+30	170	7675	160	9,5
1792833	20	1926	151	15+15	170	4495	210	8,8
1792834	20	1926	151	23+23	170	5990	210	10,3
1792835	20	2978	151	44+43	170	10890	210	15,6

Passande ljusbågshorn, se avsnitt Isolatortillbehör.