



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

145 KV - 40 KA TVÅSTRÄNGAD FÖR ISOLATORS KÅPSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm

hylsa användes. Figur 1.

Passar kompositisolatorer i serie 17926xx

– 17928xx, se avsnitt Isolatorer

LB nummer	Figur	Vikt kg	Kortidsström max kA-1s	Konstruktionsspänning max kV	Passar Mäppkoppling Nr
4398290	1	6,4	40	145	4392516 4393016
4398291	1	6,4	40	145	4392520 4393020
4398293	2	6,4	40	145	4392516 4393016
4398294	2	6,4	40	145	4392520 4393020