offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

# 72,5 KV - 12 KA FÖR KEDJEISOLATORS KÅPSIDA

Ljusbågshornen är dimensionerade för angiven korttidsström och nominell spänning. Hornen är utformade för att passa till kedjeisolatorer enligt IEC 60305.

Vid monteringen i hängkedja skall hornens spets vändas utåt från stolpen.  Då hängkedjan monteras i vinkel samt i spännkedjor skall hornens spets vändas uppåt.

Samtliga horn kan monteras efter det att kedjan är uppsatt.

*72,5 KV - 12 KA*

*För kedjeisolators kåpsida*

Ljusbågshornet är av plattstål.
Infästningsbult medföljer.

Muttern skall dras med 75 Nm. 18 mm hylsa användes.

| LB nummer | Figur | Vikt kg | Korttidsström max kA-1s | Konstruktionsspänning max kV | Passar kläppkoppling Nr | E-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *För hängkedja i vinkel* | | | | | | |
| *4389031* | 1 | 0,61 | 12 | 72,5 | 44022 02 | 0624680 |
| *4389032* | 2 | 0,51 | 12 | 72,5 | 44022 02 | 0624681 |
| *För omvänd spännkedja och skruvningskedja* | | | | | | |
| *4389033* | 3 | 0,52 | 12 | 72,5 | 4399415 1)<br>4399416 1) | - |

1) Tillsammans med kläppinne 4402816.