



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

STÄGISOLATION MED RAKKILAD STAGSKRUV. FÖR MONTAGE I REGEL

Med kaus alternativt rakkilad stagskruv

Överslagsavstånd för plastisolatorer, se
avsnitt Isolatorer.

LB nummer	Konstruktionsspänning kV	Passar staglina area max mm ²	Figur	L mm	Ingående detaljer enligt figur 1. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 2. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 3. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 4. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 5. Antal och nummer	Vikt kg	Rekommenderad största stagkraft kN
3104452	72,5	68	6	2760	3419103	1104421	—	—	4409303	9,6	46,6
3104457	72,5	89	6	2820	3419203	1104421	—	—	4409403	11,9	61,0
3104462	145	68	6	4760	3419103	1104441	—	—	4409303	13,3	46,6
3104467	145	89	6	4820	3419203	1104441	—	—	4409403	15,6	61,0
3104474	145	68	7	7315	3419103	1104421	4406060	1104441	4409303	21,9	46,6
3104482	145	89	7	7315	3419203	1104421	4406060	1104441	4409403	24,2	61,0
3104522	72,5	142	8	2920	3419304	1104521	—	—	4409703	21,7	97,0
3104562	145	142	8	4920	3419304	1104541	—	—	4409703	24,9	97,0
3104572	145	142	9	7480	3419304	1104521	4406073	1104541	4409703	34,7	97,0