



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

T-[✓]AVGRENING LINA - LINA

Klämmans ryggstycke och överfall är av kopparlegering. Skruvar och brickor av syrafast stål. Linspårens kontaktytor är slätbearbetade och skall behandlas med kontaktpasta, för att minska övergångsmotståndet. Klämman kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Linornas kontaktytor skall bestrykas med kontaktpasta 5490311. Åtdragningsmoment 45 Nm, 16 mm hylsa användes.

Vid beställning anges linareorna (A och B)

LB nummer	Spår A lina area mm ²	Spår B lina area mm ²	H mm	Antal överfall st	Vikt kg	Konstruktions- spänning max kV
574011	50-120	50-120	80	2+2	1,2	72,5
574021	150-300	50-120	90	2+2	1,9	72,5
574031	400-625	50-120	95	2+2	2,2	72,5
574041	150-300	150-240	100	2+2	2,4	145
574051	400-625	150-240	105	2+2	2,8	145
574061	300	300	130	3+3	3,5	145
5740710	400-625	300-625	145	3+3	4,7	145