



offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

ÖVERFALL / UNDERLÄGGSBRICKA, LINA - PLATTA

Överfall och underläggsbricka är av kopparlegering. Linspårens kontaktytor skall behandlas med kontaktpasta, för att minska övergångsmotståndet. Överfall och underläggsbricka kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311.

LB nummer	Passar liina area mm ²	Passar stång diameter mm	Figur	Platta storlek A-B mm	C mm	D mm	E mm	Vikt kg	Konstruktion- spänning max kV
Överfall									
5289101	50-120	9-14	1	4-50	16-17	10,5	26	0,29	72,5
5289201	50-120	9-14	1	4-70	19-20	14	40	0,80	72,5
5289301	150-300	14-25	1	4-70	23-26	14	40	0,89	145
Underläggsbricka									
5288601	50-120	9-14	2	4-50	12-13	11	26	0,14	72,5
5288701	50-120	9-14	2	4-70	12-13	15	40	0,30	72,5
5288801	150-300	14-25	2	4-70	15-18	15	40	0,30	145