



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

✓ RÅK ANSLUTNING, LINA – TAPP

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor
av rostfritt stål, med vaxsmorda gängor.

Linspårets kontaktyta har tvärgående
räfflor. Tappspåret är slätbearbetat.

Spåren skall behandlas med
kontaktpasta för att minska
övergångsmotståndet. Klämman kan
belastas med samma drift- och
kortslutningsström som är tillåten för
ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas
med kontaktpasta 5490311.

Åtdragningsmoment 46 Nm, 17 mm hylsa
användes.

LB nummer	Passar lina area A mm ²	Passar tapp diameter B mm	C mm	Antla överfall linsida	Antal överfall tappside	Vikt kg	Konstruktions- spänning max kV
2720395	157	30	78	2	2	1,2	245
2720391	241	30	78	2	2	1,2	245
2720393	329	30	78	2	2	1,4	245
2720755	329	40	78	2	2	2,5	245
2720491	454	30	78	3	2	2,0	245
2720851	454	40	78	3	2	3,0	245
2720492	593	30	78	3	2	2,0	245
2720852	774	40	78	3	2	3,0	245
2720591	774	30	118	4	3	2,7	245
2720951	774	40	118	4	3	2,5	245
2721043	774	60	78	4	2	2,7	245
2720592	910	30	118	4	3	2,7	245
2720952	910	40	118	4	3	2,5	245
2721044	910	60	78	4	2	1,5	245