offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

T-ANSLUTNING, LINA – TAPP

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor av rostfritt stål, med vaxsmorda gängor. Linspårets kontaktyta har tvärgående räfflor. Tappspåret är slätbearbetat. Spåren skall behandlas med kontaktpasta för att minska övergångsmotståndet. Klämman kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311. Åtdragningsmoment 46 Nm, 17 mm hylsa användes.

LB nummer	Passar lina area A mm^2	Passar tapp diameter B mm	C mm	Antal överfall linsida	Antal överfall tappsida	Vikt kg	Konstruktions-spänning max kV
2723131	157	30	78	2	2	1,1	245
2723132	241	30	78	2	2	1,1	245
2723142	241	40	78	2	2	2,5	245
2723133	329	30	78	2	2	1,5	245
2723143	329	40	78	2	2	2,5	245
2723134	454	30	78	3	2	1,9	245
2723144	454	40	78	3	2	2,7	245
2723135	593	30	78	3	2	1,9	245
2723145	593	40	78	3	2	2,7	420
2723155	593	50	78	3	2	2,7	420
2723138	774	30	118	4	3	3,5	420
2723148	774	40	118	4	3	3,5	420
2723168	774	60	75	4	2	3,4	420
2723139	910	30	118	4	3	3,5	420
2723149	910	40	118	4	3	3,5	420
2723169	910	60	60	4	2	3,4	420