offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

T-ÅVGRENING, RÖR – LINA

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor av rostfritt stål, med vaxsmorda gängor. Rörspårets kontaktyta är slätbearbetat. Linspårets kontaktyta har tvärgående räfflor. Spåren skall behandlas med kontaktpasta för att minska övergångsmotståndet. Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311. Åtdragningsmoment: Linsida 46 Nm 17 mm hylsa användes, Rörsida 80 Nm 19 mm hylsa användes.

LB nummer	Pssar lina area A mm^2	Passar tapp diameter B mm	C mm	Antal överfall linsida	Antal överfall tappsida	Vikt kg	Konstruktions-spänning max kV
2264217	60	593	2	3	2,4	2,4	245
2264817	100	593	2	3	3,3	3,3	245
2264819	100	910	2	4	4,0	4,0	245
2265217	150	593	2	3	4,0	4,0	245
2265219	150	910	2	4	5,2	5,2	245