



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

VÄRNINGSSANSLAG V18

Enligt ELSÄK-FS 2008:2 9§, EBR

U301K. Skall anbringas på stolpe som

uppbär friledning med högre

systemspänning än 100 kV.

Svarta markeringar på gul botten.

Skylten kan förses med logotyp, anges vid
beställning

LB nummer	Skyltens dimensioner mm	Passar för	Vikt kg	E-nummer
3494811	210x300x0,7	Trästolpe	0,12	0668109
3494812	210x300x1,5	Fackverksstolpe	0,30	0668266