



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

VÄRNINGSSANSLAG

EBR U301K. Skall anbringas i stolpe där risk finns att man vid klättring kommer in det elektriska närområdet. Yttre gräns för närområde är vägledande för placering. Skylten är vinkelbockad och försedd med mitthål.

Fästes mot fotsteg med hakbult nr 3495810

LB nummer	Skyltens dimensioner mm	Figur	Vikt kg	E-nummer
3494901	210x300x1,5	1	0,3	0668248
3494902	210x300x1,5	2	0,3	0668247